



## Latei overspanningstabel

Overzicht is bijgewerkt t/m 10-4-2020

Test datum	Type	Metselwerk hoogte	Latei hoogte (mm)	Latei breedte (mm)	Onderwapening	Voorspanning	Max. overspanning enkelvelds (mm)	Toegepaste normen	Test akkoord
19-3-2020	Deko-84x108-vs	2 laags	84	108	4Ø6 RVS (B500)	ja	1790	NEN-EN 1992-1-1 & NEN-EN 1996-1-1	✓
18-3-2020 en 19-3-2020	Deko-110x100-vs	2 laags	110	100	4Ø6 RVS (B500)	ja	2140	NEN-EN 1992-1-1 & NEN-EN 1996-1-1	✓
18-3-2020	Deko-50x100-vs	1 laags	50	100	2Ø6RVS (B500)	ja	640	NEN-EN 1992-1-1 & NEN-EN 1996-1-1	✓
10-2-2020 en 11-2-2020	Deko-84x108	2 laags	84	108	2Ø8 RVS (B500)	nee	1780	NEN-EN 1992-1-1 & NEN-EN 1996-1-1	✓
10-2-2020 en 11-2-2020	Deko-50x100	1 laags	50	100	2Ø8 RVS (B500)	nee	480	NEN-EN 1992-1-1 & NEN-EN 1996-1-1	✓